

- 【注記1】
1) 記号は下記の通りとする。
分電盤印記号
照明器具の記号と数量
2) 配線工事
二重天井内はケーブルコングレスとしその他は
合衆製電線と電線管工事とする。
特記の無い配線は下記の通りとする。
--- EEF1. 6-2C
--- EEF1. 6-3C
--- EEF1. 6-3C
--- EEF1. 6-2C+EEF1. 6-2C
--- EEF1. 6-2C+EEF1. 6-3C
--- EEF2. 0-2C
--- EEF2. 0-3C
--- IE 1. 6X2 (PF16)
--- IE 1. 6X2 E1. 6 (PF16)
--- IE 1. 6X3 (PF16)
--- IE 1. 6X4 (PF16)
--- IE 1. 6X5 (PF22)
--- IE 1. 6X6 (PF22)
--- IE 2. 0X2 E1. 6 (PF16)
- 【注記2】
1) 増設スイッチは大角形用スチールスイッチとする。
2) 配線器具は下記の通りとする。
② 2PIE15AX2
3) リモコン配線器具は下記の通りとする。
フル2線式リモコン(多量伝送方式)
③ リモコン配線器具番号回路
--- CEES1. 25-2C

電灯(照明)設備 1階平面図 S=1/200