

自主チェック表：火気器具を使用する露店、屋台等


1 こんろ、LPガス等の保管、取扱い

- こんろの周囲には、可燃物や危険物を置いていない。
- ゴム製ホースは、LPガス専用のものを使用している。
- ゴム製ホースの接続部は、ホースバンド等で確実に締め付けている。
- ゴム製ホースは、ひび割れやキズのない、劣化していないものを使用している。
- ゴム製ホースは、誤って踏みつけたり、足に絡んだりしない措置を講じている。
- ゴム製ホースは、三又金具などで分岐をさせていない。
- ガスボンベの保管場所は、日陰で、通気性のよい場所としている。
- ガスボンベの近く(2m以内)で火気の取り扱いをしていない。
- ガスボンベを倒れないよう固定している。
- ガスボンベは、必要最小限の量としている。




2 ガソリン等油類の貯蔵、取り扱い

- 油類は、必要最小限の量としている。
- 油類の漏れがないことを確認している。
- 油類と火気との離隔距離は充分に取っている。
- 油類の保管場所は、日陰で、通気性のよい場所としている。
- 保管容器は、種類に応じた適正なものを使用している。
- 保管容器の圧力調整弁の操作など取扱説明書の安全事項を知っている。
- 注油に際しては、器具の停止をして行う。
- 注油の際は、適正な器具を使用する。



3 消火器の準備

- 消火器を準備している。
- 消火器の使い方を知っている。



4 カセットこんろ

- カセットボンベ容器を覆う大型調理器(鉄板等)の使用はしていない。
- 2台以上並べての使用はしていない。
- 炭の火おこしでの使用はしていない。



問い合わせ
総社市消防本部予防課
電話 92-8343
FAX 92-9019