

## 令和6年度 吉備路クリーンセンター ばい煙測定結果

		測定炉	ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N)	硫黄酸化物濃度 (ppm)	窒素酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度 (ppm)	全水銀濃度 (μg/m <sup>3</sup> N)
令和6年度	4月24日	1号炉	0.005未満	0.7未満	84	1未満	-
	5月18日	1号炉	0.005未満	0.7未満	82	2.1	-
	6月13日	1号炉	0.005未満	0.7未満	81	3.6	0.05
	7月17日	2号炉	0.005未満	0.7未満	83	3.1	-
	8月22日	1号炉	0.005未満	0.7未満	77	1.6	-
	9月25日	2号炉	0.005未満	0.7未満	79	1未満	0.11
	10月17日	2号炉	0.005未満	0.7未満	78	5.2	-
	11月21日	1号炉	0.005未満	0.7未満	68	4.3	0.11
	12月11日	2号炉	0.005未満	0.7未満	76	2.1	5.0
	1月18日	1号炉	0.005未満	0.7未満	70	3.4	-
	2月13日	1号炉	0.005未満	0.74	75	2.2	0.12
	3月12日	2号炉	0.005未満	0.7未満	74	1.9	0.06
3月までの 測定結果	※最高値		0.005未満	0.74	84	5.2	5.0
	平均値		0.005未満	0.70	77	2.6	0.91
大気汚染防止法基準値			0.15	(2,800)	250	430	50

※ 測定結果の未満とは測定における定量下限値未満(不検出)を示す。