

令和7年度 吉備路クリーンセンター ばい煙測定結果

		測定炉	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	硫黄酸化物濃度 (ppm)	窒素酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度 (ppm)	全水銀濃度 (μ g/m ³ N)
令和7年度	4月23日	2号炉	0.005未満	0.7未満	71	2.6	－
	5月29日	1号炉	0.005未満	0.7未満	78	2.7	－
5月までの 測定結果	※最高値		0.005未満	0.7未満	78	2.7	－
	平均値		0.005未満	0.7未満	75	2.7	－
大気汚染防止法基準値			0.15	(2,800)	250	430	50

※ 測定結果の未満とは測定における定量下限値未満(不検出)を示す。