

令和5年度 吉備路クリーンセンター ばい煙測定結果

		測定炉	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	硫黄酸化物濃度 (ppm)	窒素酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度 (ppm)	全水銀濃度 (μg/m ³ N)
令和5年度	4月26日	2号炉	0.005未満	0.7未満	75	3.7	-
	5月25日	2号炉	0.005未満	0.7未満	75	5.1	0.07
	6月28日	2号炉	0.005未満	0.7未満	75	2.9	-
	7月15日	1号炉	0.005未満	0.7未満	83	5.0	-
	8月30日	1号炉	0.005未満	0.7未満	78	3.5	0.22
	9月13日	1号炉	0.005未満	0.7未満	77	2.9	-
	10月4日	2号炉	0.005未満	0.7未満	80	1未満	0.44
	11月29日	1号炉	0.005未満	0.7未満	81	1.2	0.27
	12月14日	2号炉	0.005未満	0.76	77	1未満	-
	1月20日	1号炉	0.005未満	1.2	80	2.4	-
	2月8日	1号炉	0.005未満	0.7未満	78	1.7	0.05
	3月6日	2号炉	0.005未満	0.7未満	74	1未満	0.11
3月までの 測定結果	※最高値		0.005未満	1.2	83	5.1	0.44
	平均値		0.005未満	0.75	78	2.6	0.19
大気汚染防止法基準値			0.15	(2,800)	250	430	50

※ 測定結果の未満とは測定における定量下限値未満(不検出)を示す。