

令和7年度 新総社市一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

○理め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(施行規則第4条の7第4項 イ)

(単位:Kg)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却灰	201,130	192,630	161,340	157,600	147,150								859,850
焼却不燃残渣	71,990	64,210	41,700	78,010	74,210								330,120
不燃残渣	34,380	36,300	27,690	23,240	21,060								142,670
(一般)がれき類・土砂等	13,810	9,510	6,190	6,320	3,940								39,770
(公用)がれき類・土砂等	62,620	66,170	110,140	25,570	8,400								272,900
覆土材	0	0	292,600	0	0								292,600
合計	重量(kg) 体積(m ³)	383,930 -	368,820 -	639,660 -	290,740 -	254,760 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1,937,910 -

○擁壁・遮水工の点検結果(施行規則第4条の7第4項 ロ・ハ)

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
擁壁	R7.4.10 R7.4.15 R7.4.21 R7.4.25	OK	R7.5.2 R7.5.14 R7.5.21 R7.5.27	OK	R7.6.5 R7.6.11 R7.6.20 R7.6.26	OK	R7.7.7 R7.7.16 R7.7.23 R7.7.29	OK	R7.8.12 R7.8.19 R7.8.25	OK														
遮水工	R7.4.10 R7.4.15 R7.4.21 R7.4.25	OK	R7.5.2 R7.5.14 R7.5.21 R7.5.27	OK	R7.6.5 R7.6.11 R7.6.20 R7.6.26	OK	R7.7.7 R7.7.16 R7.7.23 R7.7.29	OK	R7.8.12 R7.8.19 R7.8.25	OK														

※毎日:土日祝日、年末年始除く

○調整池・浸出液処理設備機能状態の点検結果(施行規則第4条の7第4項 ヘ・ト)

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
調整池	R7.4.10 R7.4.15 R7.4.21 R7.4.25	OK	R7.5.2 R7.5.14 R7.5.21 R7.5.27	OK	R7.6.5 R7.6.11 R7.6.20 R7.6.26	OK	R7.7.7 R7.7.16 R7.7.23 R7.7.29	OK	R7.8.12 R7.8.19 R7.8.25	OK														
浸出液処理設備	R7.4.10 R7.4.15 R7.4.21 R7.4.25	OK	R7.5.2 R7.5.14 R7.5.21 R7.5.27	OK	R7.6.5 R7.6.11 R7.6.20 R7.6.26	OK	R7.7.7 R7.7.16 R7.7.23 R7.7.29	OK	R7.8.12 R7.8.19 R7.8.25	OK														

※毎日:土日祝日、年末年始除く

○保有水等を流入させるために設ける導水管又は当該浸出液処理設備の配管の防凍のための措置の状況点検結果(施行規則第4条の7第4項 チ)

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
導水管	埋設配管のため凍結のおそれなし																							
浸出液処理設備配管	月・水・金	OK	月・水・金	OK	月・水・金	OK	月・水・金	OK	月・水・金	OK														

※祝日、年末年始除く

○理立地残余容量の測定結果(施行規則第4条の7第4項 リ)

残余容量	88,050	m ³	(R6.10.18時点)
------	--------	----------------	--------------