

令和5年度 新総社市一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

○埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(施行規則第4条の7第4項 イ)

													(単位:Kg)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
焼却灰	159,640	213,050	160,970	148,010	202,360	174,260	190,200	145,180	213,490	158,510	152,310	183,620	2,101,600	
焼却不燃残渣	60,810	53,180	44,890	53,200	75,520	53,340	53,480	37,870	61,420	22,890	60,940	38,380	615,920	
不燃残渣	37,960	44,990	45,080	44,770	51,930	45,090	60,250	61,260	68,740	38,290	45,140	38,250	581,750	
(一般)がれき類・土砂等	9,810	19,120	15,430	8,050	6,580	10,240	10,790	12,660	5,840	6,930	8,920	9,930	124,300	
(公用)がれき類・土砂等	66,780	54,530	27,240	5,820	2,760	13,370	12,370	17,890	39,140	16,410	36,560	37,280	330,150	
覆土材	0	0	177,150	0	0	0	0	212,490	14,310	0	176,020	68,120	648,090	
合計	重量(kg)	335,000	384,870	470,760	259,850	339,150	296,300	327,090	487,350	402,940	243,030	479,890	375,580	4,401,810
	体積(m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

○擁壁・遮水工の点検結果(施行規則第4条の7第4項 ロ・ハ)

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	
擁壁	R5.4.5		R5.5.2		R5.6.2		R5.7.2		R5.8.1		R5.9.5		R5.10.3		R5.11.1		R5.12.6		R6.1.15		R6.2.2		R6.3.4		
	R5.4.12		R5.5.7		R5.6.6		R5.7.5		R5.8.3		R5.9.12		R5.10.5		R5.11.13		R5.12.13		R6.1.17		R6.2.6		R6.3.6		
	R5.4.17		R5.5.9		R5.6.8		R5.7.6		R.8.10		R5.9.13		R5.10.6		R5.11.11		R5.12.22		R6.1.22		R6.2.9		R6.3.11		
	R5.4.19	OK	R5.5.12	OK	R5.6.13	OK	R5.7.10	OK	R5.8.15	OK	R5.9.15	OK	R5.10.10	OK	R5.11.13	OK	R5.12.13	OK	R6.1.22	OK	R6.2.19	OK	R6.3.15	OK	
	R5.4.20		R5.5.16		R5.6.16		R5.7.13		R5.8.17		R5.9.20		R5.10.17		R5.11.21		R5.12.28		R6.1.24		R6.2.14		R6.3.18		
	R5.4.25		R5.5.17		R5.6.20		R5.7.18		R5.8.23		R5.9.22		R5.10.25		R5.11.30		R5.12.28		R6.1.29		R6.2.21		R6.3.22		
	R5.4.27		R5.5.26		R5.6.27		R5.7.19		R5.8.24		R5.9.26		R5.10.27		R5.11.30		R5.12.28		R6.1.31		R6.2.21		R6.3.25		
			R5.5.30		R5.6.29		R5.7.28		R5.8.30		R5.9.27		R5.10.31								R6.2.27		R6.3.25		
遮水工	R5.4.5		R5.5.2		R5.6.2		R5.7.2		R5.8.1		R5.9.5		R5.10.3		R5.11.1		R5.12.6		R6.1.15		R6.2.2		R6.3.4		
	R5.4.12		R5.5.7		R5.6.6		R5.7.5		R5.8.3		R5.9.12		R5.10.5		R5.11.13		R5.12.13		R6.1.17		R6.2.6		R6.3.6		
	R5.4.17		R5.5.9		R5.6.8		R5.7.6		R.8.10		R5.9.13		R5.10.6		R5.11.11		R5.12.22		R6.1.22		R6.2.9		R6.3.11		
	R5.4.19	OK	R5.5.12	OK	R5.6.13	OK	R5.7.10	OK	R5.8.15	OK	R5.9.15	OK	R5.10.10	OK	R5.11.13	OK	R5.12.13	OK	R6.1.22	OK	R6.2.19	OK	R6.3.15	OK	
	R5.4.20		R5.5.16		R5.6.16		R5.7.13		R5.8.17		R5.9.20		R5.10.17		R5.11.21		R5.12.28		R6.1.24		R6.2.14		R6.3.18		
	R5.4.25		R5.5.17		R5.6.20		R5.7.18		R5.8.23		R5.9.22		R5.10.25		R5.11.30		R5.12.28		R6.1.29		R6.2.21		R6.3.22		
	R5.4.27		R5.5.26		R5.6.27		R5.7.19		R5.8.24		R5.9.26		R5.10.27		R5.11.30		R5.12.28		R6.1.31		R6.2.21		R6.3.25		
			R5.5.30		R5.6.29		R5.7.28		R5.8.30		R5.9.27		R5.10.31								R6.2.27		R6.3.25		

※毎日:土日祝日、年末年始除く

○調整池・浸出液処理設備機能状態の点検結果(施行規則第4条の7第4項 ヘ・ト)

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	
調整池	R5.4.5		R5.5.2		R5.6.2		R5.7.2		R5.8.1		R5.9.5		R5.10.3		R5.11.1		R5.12.6		R6.1.15		R6.2.2		R6.3.4		
	R5.4.12		R5.5.7		R5.6.6		R5.7.5		R5.8.3		R5.9.12		R5.10.5		R5.11.13		R5.12.13		R6.1.17		R6.2.6		R6.3.6		
	R5.4.17		R5.5.9		R5.6.8		R5.7.6		R.8.10		R5.9.13		R5.10.6		R5.11.11		R5.12.22		R6.1.22		R6.2.9		R6.3.11		
	R5.4.19	OK	R5.5.12	OK	R5.6.13	OK	R5.7.10	OK	R5.8.15	OK	R5.9.15	OK	R5.10.10	OK	R5.11.13	OK	R5.12.13	OK	R6.1.22	OK	R6.2.19	OK	R6.3.15	OK	
	R5.4.20		R5.5.16		R5.6.16		R5.7.13		R5.8.17		R5.9.20		R5.10.17		R5.11.21		R5.12.28		R6.1.24		R6.2.14		R6.3.18		
	R5.4.25		R5.5.17		R5.6.20		R5.7.18		R5.8.23		R5.9.22		R5.10.25		R5.11.30		R5.12.28		R6.1.29		R6.2.21		R6.3.22		
	R5.4.27		R5.5.26		R5.6.27		R5.7.19		R5.8.24		R5.9.26		R5.10.27		R5.11.30		R5.12.28		R6.1.31		R6.2.21		R6.3.25		
			R5.5.30		R5.6.29		R5.7.28		R5.8.30		R5.9.27		R5.10.31								R6.2.27		R6.3.25		
浸出液処理設備	R5.4.5		R5.5.2		R5.6.2		R5.7.2		R5.8.1		R5.9.5		R5.10.3		R5.11.1		R5.12.6		R6.1.15		R6.2.2		R6.3.4		
	R5.4.12		R5.5.7		R5.6.6		R5.7.5		R5.8.3		R5.9.12		R5.10.5		R5.11.13		R5.12.13		R6.1.17		R6.2.6		R6.3.6		
	R5.4.17		R5.5.9		R5.6.8		R5.7.6		R.8.10		R5.9.13		R5.10.6		R5.11.11		R5.12.22		R6.1.22		R6.2.9		R6.3.11		
	R5.4.19	OK	R5.5.12	OK	R5.6.13	OK	R5.7.10	OK	R5.8.15	OK	R5.9.15	OK	R5.10.10	OK	R5.11.13	OK	R5.12.13	OK	R6.1.22	OK	R6.2.19	OK	R6.3.15	OK	
	R5.4.20		R5.5.16		R5.6.16		R5.7.13		R5.8.17		R5.9.20		R5.10.17		R5.11.21		R5.12.28		R6.1.24		R6.2.14		R6.3.18		
	R5.4.25		R5.5.17		R5.6.20		R5.7.18		R5.8.23		R5.9.22		R5.10.25		R5.11.30		R5.12.28		R6.1.29		R6.2.21		R6.3.22		
	R5.4.27		R5.5.26		R5.6.27		R5.7.19		R5.8.24		R5.9.26		R5.10.27		R5.11.30		R5.12.28		R6.1.31		R6.2.21		R6.3.25		
			R5.5.30		R5.6.29		R5.7.28		R5.8.30		R5.9.27		R5.10.31								R6.2.27		R6.3.25		

※毎日:土日祝日、年末年始除く

○保有水等を流入させるために設ける導水管又は当該浸出液処理設備の配管の防凍のための措置の状況点検結果(施行規則第4条の7第4項 チ)

点検項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
導水管	埋設配管のため凍結のおそれなし											
浸出液処理設備配管	月・水・金 OK	月・水・金 OK	月・水・金 OK	月・水・金 OK	月・水・金 OK	月・水・金 OK	月・水・金 OK	月・水・金 OK	月・水・金 OK	月・水・金 OK	月・水・金 OK	月・水・金 OK

※祝日、年末年始除く

○埋立地残余容量の測定結果(施行規則第4条の7第4項 リ)

残余容量	91,380	m ³	(R5.11.14時点)
------	--------	----------------	--------------