

令和7年度 新総社市一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

○埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(施行規則第4条の7第4項 イ)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却灰	201,130	192,630	161,340	157,600	147,150	179,470	194,400	164,650	215,730				1,614,100
焼却不燃残渣	71,990	64,210	41,700	78,010	74,210	77,360	89,820	49,460	49,430				596,190
不燃残渣	34,380	36,300	27,690	23,240	21,060	28,280	22,670	23,930	37,340				254,890
(一般)がれき類・土砂等	13,810	9,510	6,190	6,320	4,130	5,470	4,480	7,860	16,640				74,410
(公用)がれき類・土砂等	62,620	66,170	110,140	25,570	8,400	5,820	2,730	25,290	10,900				317,640
覆土材	0	0	292,600	0	0	0	0	0					292,600
合計 重量(kg)	383,930	368,820	639,660	290,740	254,950	296,400	314,100	271,190	330,040	0	0	0	3,149,830
合計 体積(m³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○擁壁・遮水工の点検結果(施行規則第4条の7第4項 ロ・ハ)

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
擁壁	R7.4.10 R7.4.15 R7.4.21 R7.4.25	OK	R7.5.2 R7.5.14 R7.5.21 R7.5.27	OK	R7.6.5 R7.6.11 R7.6.20 R7.6.26	OK	R7.7.7 R7.7.16 R7.7.23 R7.7.29	OK	R7.8.12 R7.8.19 R7.8.25	OK	R7.9.3 R7.9.9 R7.9.16 R7.9.26	OK	R7.10.3 R7.10.9 R7.10.17 R7.10.22 R7.10.29	OK	R7.11.5 R7.11.10 R7.11.17 R7.11.25	OK	R7.12.3 R7.12.9 R7.12.17 R7.12.22	OK						
遮水工	R7.4.10 R7.4.15 R7.4.21 R7.4.25	OK	R7.5.2 R7.5.14 R7.5.21 R7.5.27	OK	R7.6.5 R7.6.11 R7.6.20 R7.6.26	OK	R7.7.7 R7.7.16 R7.7.23 R7.7.29	OK	R7.8.12 R7.8.19 R7.8.25	OK	R7.9.3 R7.9.9 R7.9.16 R7.9.26	OK	R7.10.3 R7.10.9 R7.10.17 R7.10.22 R7.10.29	OK	R7.11.5 R7.11.10 R7.11.17 R7.11.25	OK	R7.12.3 R7.12.9 R7.12.17 R7.12.22	OK						

※毎日:土日祝日、年末年始除く

○調整池・浸出液処理設備機能状態の点検結果(施行規則第4条の7第4項 ヘト)

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果	実施日	点検結果
調整池	R7.4.10 R7.4.15 R7.4.21 R7.4.25	OK	R7.5.2 R7.5.14 R7.5.21 R7.5.27	OK	R7.6.5 R7.6.11 R7.6.20 R7.6.26	OK	R7.7.7 R7.7.16 R7.7.23 R7.7.29	OK	R7.8.12 R7.8.19 R7.8.25	OK	R7.9.3 R7.9.9 R7.9.16 R7.9.26	OK	R7.10.3 R7.10.9 R7.10.17 R7.10.22 R7.10.29	OK	R7.11.5 R7.11.10 R7.11.17 R7.11.25	OK	R7.12.3 R7.12.9 R7.12.17 R7.12.22	OK						
浸出液処理設備	R7.4.10 R7.4.15 R7.4.21 R7.4.25	OK	R7.5.2 R7.5.14 R7.5.21 R7.5.27	OK	R7.6.5 R7.6.11 R7.6.20 R7.6.26	OK	R7.7.7 R7.7.16 R7.7.23 R7.7.29	OK	R7.8.12 R7.8.19 R7.8.25	OK	R7.9.3 R7.9.9 R7.9.16 R7.9.26	OK	R7.10.3 R7.10.9 R7.10.17 R7.10.22 R7.10.29	OK	R7.11.5 R7.11.10 R7.11.17 R7.11.25	OK	R7.12.3 R7.12.9 R7.12.17 R7.12.22	OK						

※毎日:土日祝日、年末年始除く

○保有水等を流入させるために設ける導水管又は当該浸出液処理設備の配管の防凍のための措置の状況点検結果(施行規則第4条の7第4項 チ)

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	点検結果																						
導水管 埋設配管のため凍結のおそれなし	月・水・金 OK																							
浸出液処理装置の配管の防凍のための措置の状況	月・水・金 OK																							

※祝日、年末年始除く

○埋立地残余容量の測定結果(施行規則第4条の7第4項 リ)

残余容量	88,050 m ³	(R6.10.18時点)
------	-----------------------	--------------