

木村加圧ポンプ場 (西部第2水源系)

採水年月				2023/4/20	2023/5/16	2023/6/6	2023/7/4	2023/8/2	2023/9/5	2023/10/3	2023/11/14	2023/12/5	2024/1/10	2024/2/6	2024/3/5
	前日天候			雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候			曇	晴	雨	晴	晴	曇	曇	晴	曇	雨	晴	雨
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(°C)			18.1	22.4	21.1	27.7	31.9	29.6	21.8	14.9	7.0	5.0	7.7	6.2
	水温(°C)			15.5	18.8	20.8	23.2	27.9	29.4	27.1	19.8	14.1	12.0	10.9	10.9
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	--	--	0.00005未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.689	0.661	0.538	0.567	0.388	0.446	0.333	0.328	0.260	0.398	0.580	0.840
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	--	--	0.08未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	0.01未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.002未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.0005未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	--	--	0.09	--	--	0.10	--	--	0.06未満	--	--	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	--	--	0.002未満	--	--	0.002未満	--	--	0.002未満	--	--	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	--	--	0.013	--	--	0.010	--	--	0.006	--	--	0.009
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	--	--	0.002未満	--	--	0.002	--	--	0.002未満	--	--	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	--	--	0.001	--	--	0.003	--	--	0.002	--	--	0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	--	--	0.019	--	--	0.019	--	--	0.013	--	--	0.016
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	--	--	0.008	--	--	0.003	--	--	0.004	--	--	0.005
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	--	--	0.005	--	--	0.006	--	--	0.005	--	--	0.005
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	--	--	0.005未満	--	--	0.005未満	--	--	0.005未満	--	--	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	--	--	0.01未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	--	--	0.03未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	0.004	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	--	--	6.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	6.2	5.5	6.0	5.6	5.8	6.3	6.9	7.1	8.2	9.0	8.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	--	--	84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	--	--	0.02未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	--	--	0.000001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	--	--	0.000001未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	--	--	0.0005未満	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
47	pH値		5.8~8.6	6.9	7.3	7.2	7.0	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

