

給水管水圧試験規定表

工事種別	項目	配水管～直結止水栓	量水器～給水栓	備考
新設	A試験圧力	0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa " (PP以外)	1.75MPa 1分間以上	
	B残留塩素測定	○	○	
	C残塩測定写真	○	○	
新設直結止	A	0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa " (PP以外)		
	B	○		
	C	○		
改造メーター下流新設	A		1.75MPa 1分間以上	
	B		○	
	C		○	
改造給水栓増減	A		0.75MPa5分間以上	
	B		○	
	C		○	
改造増径	A	0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa " (PP以外)		
	B	○		
	C	○		
改造メーター位置変更	A	0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa " (PP以外)	0.75MPa5分間以上	
	B	○	○	
	C	○	○	
改造水栓位置変更	A		0.75MPa5分間以上	
	B		○	
	C		○	
改造既設接続	A		0.75MPa5分間以上	
	B		○	
	C		○	
修繕	A		0.75MPa5分間以上	
	B		○	
	C		○	
移転新設	A	0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa " (PP以外)	1.75MPa 1分間以上	
	B	○	○	
	C	○	○	
移転新設増径	A	0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa " (PP以外)	1.75MPa 1分間以上	
	B	○	○	
	C	○	○	