

令和7年度 吉備路クリーンセンター ばい煙測定結果

		測定炉	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	硫黄酸化物濃度 (ppm)	窒素酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度 (ppm)	全水銀濃度 (μg/m ³ N)
令和7年度	4月23日	2号炉	0.005未満	0.7未満	71	2.6	-
	5月29日	1号炉	0.005未満	0.7未満	78	2.7	-
	6月18日	1号炉	0.005未満	0.7未満	75	1.0未満	0.03
	7月17日	2号炉	0.005未満	0.7未満	78	1.1	0.03未満
	8月30日	1号炉	0.005未満	0.7未満	85	2.7	-
	9月17日	1号炉	0.005未満	0.7未満	81	2.0	0.03未満
	10月9日	2号炉	0.005未満	0.7未満	78	1.2	0.07
10月までの 測定結果	※最高値		0.005未満	0.7未満	85	2.7	0.07
	平均値		0.005未満	0.7未満	78	1.9	0.04
大気汚染防止法基準値			0.15	(2,800)	250	430	50

※ 測定結果の未満とは測定における定量下限値未満(不検出)を示す。