

質疑回答書

開 札 日	令和8年3月23日（月）	
件 名	総社市庁舎設備等管理業務	
	質問内容	回答
1 4	機械設備管理業務について (1) ヒートポンプエアコン室内機及び全熱交換器予備フィルターは全個数に対して100%の予備フィルターがありますか。 (2) フィルター清掃時のエレベーターは使用可能ですか。	(1) ヒートポンプエアコン室内機については、100%予備フィルターがありますが、全熱交換器については、予備フィルターはありません。 (2) 閉庁日に清掃する場合、エレベーターは3台とも使用可能としますが、開庁日に清掃する場合、西側エレベーター1台のみ使用可能とします。 なお、フィルターの取り外し、取り付け作業は、原則閉庁日に実施とします。

令和8年3月12日

総社市総務部 財産管理課