総社東公園　　（東部第２水源系）

	採水年月			2025/4/10	2025/5/16	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/4
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
	当日天候			曇	曇	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			16.4	21.0	26.1	31.5	34.8	29.5	22.1	21.0	10.8	8.4	10.1	10.1
	水温(℃)			14.0	19.0	21.7	28.5	32.0	31.3	24.6	16.2	13.8	8.8	8.0	11.0
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.89	1.74	1.70	2.19	2.96	2.49	2.74	2.81	2.59	2.24	1.91	1.10
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.11	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.10	－－	－－	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.002	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.004	－－	－－	0.004	－－	－－	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.013	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.035	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	8.9	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.4	9.9	10.0	9.1	8.9	8.8	9.3	9.3	9.2	9.5	10.0	12.0
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	63	－－	－－	75	－－	－－	55	－－	－－	65
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	111	－－	－－	129	－－	－－	133	－－	－－	109
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.0	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

東部第1水源地　　（東部第3水源系）

採水年月				2025/4/10	2025/5/14	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/4
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
	当日天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			13.7	22.6	24.2	30.8	34.6	30.6	21.9	20.0	11.6	8.1	9.0	9.5
	水温(℃)			15.8	18.4	20.0	24.7	27.0	26.8	23.5	19.2	16.9	13.4	12.6	14.1
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.765	0.712	0.67	0.81	0.68	0.63	0.676	0.524	0.551	0.567	0.545	0.640
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.10	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001	－－	－－	0.002
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.003	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	7	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.1	9.0	8.6	8.3	8.7	8.3	7.4	7.5	8.0	9.6	12.4	13.0
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	55	－－	－－	61	－－	－－	59	－－	－－	62
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	86	－－	－－	98	－－	－－	97	－－	－－	98
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.0	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

奥坂加圧ポンプ場　（東部第３水源系）

	採水年月			2025/4/10	2025/5/14	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/4
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
	当日天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			14.0	23.1	25.0	30.3	34.2	31.0	21.1	18.5	10.2	6.0	5.1	9.6
	水温(℃)			14.0	17.9	21.9	27.3	33.6	33.3	27.6	20.3	16.2	11.1	9.7	12.3
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.760	0.706	0.687	0.814	0.68	0.645	0.668	0.543	0.563	0.573	0.558	0.633
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.1	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.002	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.004	－－	－－	0.002	－－	－－	0.002
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.003	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	7.1	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.1	9.0	8.7	8.3	8.7	8.4	8.0	7.5	7.8	9.6	12.5	13.1
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	55	－－	－－	61	－－	－－	55	－－	－－	62
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	90	－－	－－	98	－－	－－	96	－－	－－	101
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

泉北ニュータウン公園　（東部第３水源系）

	採水年月			2025/4/10	2025/5/14	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/4
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
	当日天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			15.1	25.2	24.2	32.0	33.4	30.8	22.7	19.0	10.0	6.0	6.7	10.0
	水温(℃)			16.8	21.0	23.4	29.1	33.1	32.6	27.3	19.9	16.3	11.3	9.7	13.4
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.548	0.521	0.479	0.505	0.303	0.324	0.584	0.575	0.430	0.424	0.414	0.850
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.08未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.12	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.007	－－	－－	0.009	－－	－－	0.004	－－	－－	0.005
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.005	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.003	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.012	－－	－－	0.018	－－	－－	0.010	－－	－－	0.010
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.005	－－	－－	0.004	－－	－－	0.003	－－	－－	0.004
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.004	－－	－－	0.006	－－	－－	0.004	－－	－－	0.004
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.007	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	6.4	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	7.2	7.0	6.1	6.8	6.2	6.0	6.0	6.7	7.3	9.0	9.7
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	49	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	84	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

池田第３加圧ポンプ場　　（西部第１水源系）

	採水年月			2025/4/9	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/3	2025/10/2	2025/11/5	2025/12/2	2026/1/6	2026/2/3	2026/3/3
	前日天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	当日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			17.3	22.1	18.2	30.8	32.1	30.0	23.4	14.9	13.9	6.0	5.0	11.5
	水温(℃)			14.4	17.9	22.3	28.0	31.5	29.9	26.4	19.2	17.1	11.1	9.2	13.0
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.584	0.471	0.508	0.519	0.322	0.331	0.631	0.505	0.437	0.448	0.443	0.610
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.08未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06	－－	－－	0.15	－－	－－	0.06	－－	－－	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.015	－－	－－	0.017	－－	－－	0.006	－－	－－	0.007
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003	－－	－－	0.002	－－	－－	0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.023	－－	－－	0.028	－－	－－	0.012	－－	－－	0.013
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.008	－－	－－	0.006	－－	－－	0.004	－－	－－	0.005
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.006	－－	－－	0.008	－－	－－	0.004	－－	－－	0.004
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.004	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	6.5	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.6	6.9	6.1	7.2	6.4	5.9	6.2	6.9	7.9	9.0	10.0
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	49	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	88	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

木村加圧ポンプ場　　（西部第２水源系）

採水年月				2025/4/9	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/3	2025/10/2	2025/11/5	2025/12/2	2026/1/6	2026/2/3	2026/3/3
	前日天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	当日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			15.9	21.0	18.2	30.2	32.1	30.0	24.6	14.1	14.4	6.9	5.0	11.0
	水温(℃)			14.5	19.3	21.7	26.5	30.9	30.8	26.8	20.6	16.3	12.3	10.7	13.1
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.1	0.5	0.4	0.4
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.585	0.505	0.485	0.516	0.312	0.335	0.595	0.583	0.480	0.420	0.409	0.903
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.08未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.13	－－	－－	0.06	－－	－－	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.009	－－	－－	0.012	－－	－－	0.007	－－	－－	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.004	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.003	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.015	－－	－－	0.022	－－	－－	0.014	－－	－－	0.011
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.005	－－	－－	0.004	－－	－－	0.003	－－	－－	0.005
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.005	－－	－－	0.007	－－	－－	0.005	－－	－－	0.004
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.002	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	6.5	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.5	6.9	6.1	7.0	6.3	5.7	6.1	6.7	7.8	9.1	10.0
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	49	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	86	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.6	7.6	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

清音ふるさとふれあい広場

	採水年月			2025/4/9	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/3	2025/10/2	2025/11/5	2025/12/2	2026/1/6	2026/2/3	2026/3/3
	前日天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	当日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			14.5	19.1	18.2	30.0	32.0	30.0	24.0	13.0	12.6	2.2	1.0	11.2
	水温(℃)			15.0	19.7	23.0	29.0	34.6	32.2	27.0	20.2	16.4	10.9	9.6	12.3
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.63	2.60	2.61	2.82	3.22	3.01	2.67	2.62	2.52	2.43	2.31	2.22
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.09	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06	－－	－－	0.1	－－	－－	0.13	－－	－－	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.007	－－	－－	0.003	－－	－－	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.009	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.031	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	7.7	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	7.8	7.8	7.6	8.2	8.0	7.7	7.6	7.8	8.0	7.9	8.6
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	72	－－	－－	76	－－	－－	76	－－	－－	70
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	130	－－	－－	132	－－	－－	127	－－	－－	121
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.0	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

古地水源地（清音水源系）

	採水年月			2025/4/8	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/1	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/2/2	2026/3/2
	前日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	当日天候			曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			14.7	18.0	25.2	30.9	31.3	30.1	23.5	12.7	10.6	6.9	9.0	12.0
	水温(℃)			15.3	20.8	24.5	28.5	33.5	32.1	27.5	20.5	15.9	11.0	9.6	12.1
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.49	2.65	2.56	2.82	3.23	3.03	2.76	2.57	2.56	2.43	2.32	2.25
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.09	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.09	－－	－－	0.15	－－	－－	0.21	－－	－－	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.004	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.004	－－	－－	0.002	－－	－－	0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.007	－－	－－	0.013	－－	－－	0.006	－－	－－	0.003
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.004	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.003	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	7.9	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.0	7.9	7.9	7.8	8.3	8.6	8.1	7.9	7.8	7.6	7.9	8.5
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	71	－－	－－	75	－－	－－	76	－－	－－	70
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	134	－－	－－	131	－－	－－	134	－－	－－	124
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.7	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

中尾1289付近ドレン

	採水年月			2025/4/9	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/3	2025/10/2	2025/11/5	2025/12/2	2026/1/6	2026/2/3	2026/3/3
	前日天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	当日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			17.5	24.2	18.0	34.9	34.0	31.0	25.3	13.5	14.0	7.3	1.5	13.5
	水温(℃)			16.4	19.8	21.9	28.3	31.8	31.4	26.2	19.2	15.6	10.0	9.1	12.9
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.5	0.4
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.795	0.704	0.697	0.796	0.69	0.65	0.633	0.518	0.502	0.486	0.520	0.594
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.10	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.07	－－	－－	0.28	－－	－－	0.17	－－	－－	0.13
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.003	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.004	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.005	－－	－－	0.011	－－	－－	0.004	－－	－－	0.002
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.002	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	6.0	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.1	7.3	7.0	6.5	6.5	6.5	6.7	5.7	6.1	6.7	7.1	8.4
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	55	－－	－－	62	－－	－－	63	－－	－－	59
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	91	－－	－－	94	－－	－－	101	－－	－－	95
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

黒田デイサービスセンター

	採水年月			2025/4/8	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/1	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5	2026/2/2	2026/3/2
	前日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	当日天候			曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			14.1	17.5	24.9	30.0	32.8	28.4	24.0	11.6	11.5	5.6	8.5	13.3
	水温(℃)			13.7	17.2	21.8	26.2	30.9	30.8	26.3	19.7	15.8	10.9	7.3	12.0
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.4	0.5	0.3	0.1	0.3	0.3
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.700	0.593	0.639	0.665	0.438	0.470	0.849	0.653	0.597	0.636	0.583	0.927
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.08	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.003	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.005	－－	－－	0.008	－－	－－	0.004	－－	－－	0.004
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003	－－	－－	0.002	－－	－－	0.002
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.007	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	6.7	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.7	6.8	6.1	7.2	6.5	7.2	6.5	7.7	8.6	9.8	10.1
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	48	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	83	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

宿風土記の丘県営駐車場

	採水年月			2025/4/10	2025/5/14	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/4
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
	当日天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			13.0	19.0	22.0	28.2	32.0	29.6	21.1	14.5	9.2	2.0	1.8	8.0
	水温(℃)			14.0	17.7	21.0	27.0	30.0	29.5	25.2	21.2	12.5	11.8	9.1	12.3
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.549	0.515	0.474	0.507	0.310	0.325	0.586	0.595	0.429	0.420	0.413	0.865
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.08未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06	－－	－－	0.11	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.008	－－	－－	0.012	－－	－－	0.004	－－	－－	0.005
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.004	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.003	－－	－－	0.002	－－	－－	0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.013	－－	－－	0.022	－－	－－	0.010	－－	－－	0.009
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.005	－－	－－	0.004	－－	－－	0.003	－－	－－	0.004
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.004	－－	－－	0.007	－－	－－	0.004	－－	－－	0.003
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.006	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.007	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	6.5	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.5	7.0	6.1	6.9	6.3	5.9	6.0	6.7	7.3	8.9	9.8
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	49	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	87	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.8	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

西坂台1879の50　付近ドレン

	採水年月			2025/4/10	2025/5/14	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/4
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
	当日天候			曇	晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			12.2	20.2	22.0	30.0	32.0	30.1	21.1	14.8	9.1	2.8	1.6	8.0
	水温(℃)			15.3	20.6	23.4	29.6	32.8	32.2	27.5	19.7	15.4	10.2	8.9	12.2
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.678	0.591	0.613	0.655	0.436	0.446	0.831	0.639	0.581	0.613	0.571	0.908
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.08未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.07	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.004	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.004	－－	－－	0.003	－－	－－	0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.008	－－	－－	0.013	－－	－－	0.008	－－	－－	0.008
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.005	－－	－－	0.003	－－	－－	0.003
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.002	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	6.6	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.6	6.9	6.1	7.3	6.5	6.0	6.8	7.6	8.5	9.8	10.0
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	48	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	85	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－	－－
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満