

## 令和7年度 吉備路クリーンセンター ばい煙測定結果

		測定炉	ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N)	硫黄酸化物濃度 (ppm)	窒素酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度 (ppm)	全水銀濃度 (μg/m <sup>3</sup> N)
令和7年度	4月23日	2号炉	0.005未満	0.7未満	71	2.6	-
	5月29日	1号炉	0.005未満	0.7未満	78	2.7	-
	6月18日	1号炉	0.005未満	0.7未満	75	1.0未満	0.03
	7月17日	2号炉	0.005未満	0.7未満	78	1.1	0.03未満
	8月30日	1号炉	0.005未満	0.7未満	85	2.7	-
	9月17日	1号炉	0.005未満	0.7未満	81	2.0	0.03未満
	10月9日	2号炉	0.005未満	0.7未満	78	1.2	0.07
	11月5日	2号炉	0.005未満	1.6	64	2.7	-
	12月4日	1号炉	0.005未満	0.7未満	78	1未満	-
	1月14日	2号炉	0.005未満	0.7未満	75	1.2	0.12
	2月21日	2号炉	0.005未満	0.7未満	79	1.1	-
	3月11日	1号炉	0.005未満	0.7未満	78	1.0	0.27
3月までの 測定結果	※最高値		0.005未満	1.6	85	2.7	0.27
	平均値		0.005未満	0.78	77	1.7	0.09
大気汚染防止法基準値			0.15	(2,800)	250	430	50

※ 測定結果の未満とは測定における定量下限値未満(不検出)を示す。