総社東公園　　（東部第２水源系）

	採水年月			2026/4/10												
	前日天候			晴												
	当日天候			曇												
	原浄区分			浄水												
	気温(℃)			17.2												
	水温(℃)			14.5												
	残留塩素 (mg/L)			0.5												
		単位	基準値													
1	一般細菌	個/mL	100以下	0												
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.63												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー												
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー												
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.6												
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー												
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー												
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2												
48	味		異常でないこと	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし												
50	色度	度	5以下	0.5未満												
51	濁度	度	2以下	0.1未満												

東部第1水源地　　（東部第3水源系）

	採水年月			2026/4/10												
	前日天候			晴												
	当日天候			雨												
	原浄区分			浄水												
	気温(℃)			16.0												
	水温(℃)			16.2												
	残留塩素 (mg/L)			0.5												
		単位	基準値													
1	一般細菌	個/mL	100以下	0												
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.880												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー												
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー												
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1												
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー												
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー												
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.0												
48	味		異常でないこと	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし												
50	色度	度	5以下	0.5未満												
51	濁度	度	2以下	0.1未満												

奥坂加圧ポンプ場　（東部第３水源系）

採水年月				2026/4/10												
	前日天候			晴												
	当日天候			雨												
	原浄区分			浄水												
	気温(℃)			17.1												
	水温(℃)			16.1												
	残留塩素 (mg/L)			0.5												
		単位	基準値													
1	一般細菌	個/mL	100以下	0												
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.90												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー												
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー												
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1												
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー												
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー												
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1												
48	味		異常でないこと	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし												
50	色度	度	5以下	0.5未満												
51	濁度	度	2以下	0.1未満												

泉北ニュータウン公園　　（東部第３水源系）

採水年月				2026/4/10												
	前日天候			晴												
	当日天候			雨												
	原浄区分			浄水												
	気温(℃)			17.8												
	水温(℃)			16.8												
	残留塩素 (mg/L)			0.4												
		単位	基準値													
1	一般細菌	個/mL	100以下	0												
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.72												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー												
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー												
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5												
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー												
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー												
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6												
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3												
48	味		異常でないこと	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし												
50	色度	度	5以下	0.5未満												
51	濁度	度	2以下	0.1未満												

池田第３加圧ポンプ場　　（西部第１水源系）

	採水年月			2026/4/9											
	前日天候			晴											
	当日天候			曇											
	原浄区分			浄水											
	気温(℃)			13.6											
	水温(℃)			16.2											
	残留塩素 (mg/L)			0.2											
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0											
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.71											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー											
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー											
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー											
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー											
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー											
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8											
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー											
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー											
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー											
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5											
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5以下	0.5未満											
51	濁度	度	2以下	0.1未満											

木村加圧ポンプ場　　（西部第２水源系）

採水年月				2026/4/9												
	前日天候			晴												
	当日天候			曇												
	原浄区分			浄水												
	気温(℃)			12.1												
	水温(℃)			15.1												
	残留塩素 (mg/L)			0.5												
		単位	基準値													
1	一般細菌	個/mL	100以下	0												
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.73												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー												
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー												
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5												
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー												
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー												
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6												
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.5												
48	味		異常でないこと	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし												
50	色度	度	5以下	0.5未満												
51	濁度	度	2以下	0.1未満												

清音ふるさとふれあい広場

	採水年月			2026/4/9												
	前日天候			晴												
	当日天候			曇												
	原浄区分			浄水												
	気温(℃)			12.5												
	水温(℃)			15.6												
	残留塩素 (mg/L)			0.5												
		単位	基準値													
1	一般細菌	個/mL	100以下	0												
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.40												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー												
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー												
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.6												
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー												
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー												
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満												
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2												
48	味		異常でないこと	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし												
50	色度	度	5以下	0.5未満												
51	濁度	度	2以下	0.1未満												

古地水源地（清音水源系）

	採水年月			2026/4/8											
	前日天候			晴											
	当日天候			晴											
	原浄区分			浄水											
	気温(℃)			13.0											
	水温(℃)			16.5											
	残留塩素 (mg/L)			0.4											
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0											
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.36											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー											
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー											
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー											
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー											
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー											
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.6											
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー											
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー											
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー											
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満											
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5以下	0.5未満											
51	濁度	度	2以下	0.1未満											

中尾1289付近ドレン

	採水年月			2026/4/9											
	前日天候			晴											
	当日天候			曇											
	原浄区分			浄水											
	気温(℃)			13.6											
	水温(℃)			16.3											
	残留塩素 (mg/L)			0.2											
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0											
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.76											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー											
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー											
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー											
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー											
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー											
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3											
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー											
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー											
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー											
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満											
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5以下	0.5未満											
51	濁度	度	2以下	0.1未満											

黒田デイサービスセンター

	採水年月			2026/4/8											
	前日天候			晴											
	当日天候			晴											
	原浄区分			浄水											
	気温(℃)			11.8											
	水温(℃)			14.9											
	残留塩素 (mg/L)			0.3											
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0											
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.77											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー											
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー											
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー											
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー											
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー											
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4											
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー											
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー											
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー											
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.4											
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5以下	0.5未満											
51	濁度	度	2以下	0.1未満											

宿風土記の丘県営駐車場

	採水年月			2026/4/10												
	前日天候			晴												
	当日天候			雨												
	原浄区分			浄水												
	気温(℃)			15.5												
	水温(℃)			14.3												
	残留塩素 (mg/L)			0.5												
		単位	基準値													
1	一般細菌	個/mL	100以下	0												
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.71												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー												
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー												
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4												
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー												
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー												
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6												
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4												
48	味		異常でないこと	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし												
50	色度	度	5以下	0.5未満												
51	濁度	度	2以下	0.1未満												

西坂台1879の50　付近ドレン

	採水年月			2026/4/10												
	前日天候			晴												
	当日天候			曇												
	原浄区分			浄水												
	気温(℃)			17.3												
	水温(℃)			16.1												
	残留塩素 (mg/L)			0.2												
		単位	基準値													
1	一般細菌	個/mL	100以下	0												
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.76												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー												
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー												
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4												
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー												
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー												
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.4												
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4												
48	味		異常でないこと	異常なし												
49	臭気		異常でないこと	異常なし												
50	色度	度	5以下	0.5未満												
51	濁度	度	2以下	0.1未満												