総社東公園　　（東部第２水源系）

	採水年月			2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3									
	前日天候			晴	晴	雨									
	当日天候			曇	曇	晴									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			17.2	22.1	27.0									
	水温(℃)			14.5	17.9	23.2									
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.4									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.63	1.79	2.05									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.11									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.001未満									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.001									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.001									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.001未満									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.006									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.021									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	9.3									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.6	10.4	9.7									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	66									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	119									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.3	7.4									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

東部第1水源地　　（東部第3水源系）

	採水年月			2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3									
	前日天候			晴	晴	雨									
	当日天候			雨	曇	晴									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			16.0	22.8	25.8									
	水温(℃)			16.2	18.3	21.5									
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.5									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.88	1.06	0.86									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.11									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.001未満									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.002									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.002									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.001未満									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.004									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	8.0									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1	9.9	9.4									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	58									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	94									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.0	7.2	7.3									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

奥坂加圧ポンプ場　　（東部第３水源系）

	採水年月			2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3									
	前日天候			晴	晴	雨									
	当日天候			雨	曇	晴									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			17.1	22.8	27.7									
	水温(℃)			16.1	18.2	25.4									
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.4									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.90	1.07	0.90									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.11									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.001未満									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.002									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.003									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.001									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.003									
###	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	8.0									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1	9.9	9.4									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	57									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	96									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1	7.2	7.2									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

泉北ニュータウン公園　（東部第３水源系）

	採水年月			2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3									
	前日天候			晴	晴	雨									
	当日天候			雨	曇	晴									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			17.8	24.0	27.0									
	水温(℃)			16.8	20.2	25.4									
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.5	0.4									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.72	0.66	0.49									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.09									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.07									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.007									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.003									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.002									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.014									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.005									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.005									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.008									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	7.2									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	6.6	7.7									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	55									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	92									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.5									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.4	7.6									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

池田第３加圧ポンプ場　　（西部第１水源系）

	採水年月			2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2									
	前日天候			晴	晴	晴									
	当日天候			曇	曇	雨									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			13.6	21.0	20.0									
	水温(℃)			16.2	19.4	22.9									
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.3	0.1									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.71	0.66	0.48									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.08									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ーー	ーー	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.09									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.012									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.003									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.022									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.006									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.007									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.004									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	7.1									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	6.8	7.8									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	53									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	91									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.5									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.3	7.5									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

木村加圧ポンプ場　　（西部第２水源系）

	採水年月			2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2									
	前日天候			晴	晴	晴									
	当日天候			曇	曇	雨									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			12.1	22.5	20.5									
	水温(℃)			15.1	18.6	22.9									
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.3	0.3									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.73	0.66	0.49									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.09未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.008									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.015									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.005									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.005									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.002									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	7.3									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	6.6	7.7									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	55									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	88									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.5									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.5									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

清音ふるさとふれあい広場

	採水年月			2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2									
	前日天候			晴	晴	晴									
	当日天候			曇	曇	雨									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			12.5	22.6	20.5									
	水温(℃)			15.6	19.3	27.3									
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.3									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.40	2.63	2.88									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.09									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000006									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.08									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.001未満									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.002									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.004									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.001									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.015									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.052									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	7.9									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.6	8.4	8.3									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	76									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	136									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.3									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

古地水源地（清音水源系）

	採水年月			2026/4/8	2026/5/7	2026/6/1									
	前日天候			晴	晴	晴									
	当日天候			晴	晴	晴									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			13.0	22.1	27.2									
	水温(℃)			16.5	19.6	25.2									
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.4	0.2									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.36	2.58	2.90									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.09									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000007									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.08									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.002									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.003									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.008									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.003									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	8.0									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.6	8.4	8.3									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	75									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	142									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.4	7.4									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

宿風土記の丘県営駐車場

	採水年月			2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3									
	前日天候			晴	晴	雨									
	当日天候			雨	曇	曇									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			15.5	21.8	23.0									
	水温(℃)			14.3	18.3	23.2									
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.3									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.71	0.66	0.49									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.09									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.07									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.007									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.002									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.014									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.004									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.005									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	7.3									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	6.6	7.8									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	55									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	84									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.5									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.5	7.7									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

西坂台1879の50　付近ドレン

	採水年月			2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3									
	前日天候			晴	晴	雨									
	当日天候			曇	曇	晴									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			17.3	21.5	24.0									
	水温(℃)			16.1	19.4	24.4									
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.1	0.2									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.76	0.74	0.60									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.09									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.003									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.003									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.009									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.003									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.001									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	7.4									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	6.5	7.8									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	54									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	91									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.6	0.4									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.5	7.6									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

黒田デイサービスセンター

採水年月				2026/4/8	2026/5/7	2026/6/1									
	前日天候			晴	晴	晴									
	当日天候			晴	曇	晴									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			11.8	20.0	28.0									
	水温(℃)			14.9	17.5	22.6									
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.3	0.2									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.77	0.75	0.64									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.09									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.001									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.002									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.005									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.015									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	7.4									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	6.3	7.8									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	54									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	94									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.4	7.3									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

中尾1289付近ドレン

	採水年月			2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2									
	前日天候			晴	晴	晴									
	当日天候			曇	曇	雨									
	原浄区分			浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)			13.6	23.0	20.8									
	水温(℃)			16.3	19.8	23.7									
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.3	0.2									
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.76	0.84	0.77									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.09									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.13									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.002									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.003									
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.007									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.002									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	6.5									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	7.6	7.0									
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	61									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	99									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.3									
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									