総社東公園　　（東部第２水源系）

	採水年月			2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3	2026/8/6	2026/9/3
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴
	当日天候			曇	曇	晴	晴	晴	雨
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			17.2	22.1	27.0	26.8	34.8	27.5
	水温(℃)			14.5	17.9	23.2	24.1	30.8	29.3
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4
		単位	基準値						
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.63	1.79	2.05	3.07	4.00	3.60
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.11	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－－	－－	0.000008
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.003
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.007
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.002
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.006	－－	－－	－－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.021	－－	－－	－－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	9.3	－－	－－	－－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.6	10.4	9.7	9.3	9.0	9.1
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	66	－－	－－	83
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	119	－－	－－	154
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

東部第1水源地　　（東部第3水源系）

採水年月				2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3	2026/8/6	2026/9/3
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴
	当日天候			雨	曇	晴	晴	晴	曇
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			16.0	22.8	25.8	26.7	35.0	29.2
	水温(℃)			16.2	18.3	21.5	22.2	27.8	27.5
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		単位	基準値						
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.88	1.06	0.86	1.63	1.28	0.92
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.11	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－－	－－	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.002
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.004	－－	－－	－－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	8.0	－－	－－	－－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1	9.9	9.4	7.9	8.2	8.4
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	58	－－	－－	63
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	94	－－	－－	108
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0	0.3未満	0.3未満
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.0	7.2	7.3	7.1	7.2	7.0
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

奥坂加圧ポンプ場　　（東部第３水源系）

	採水年月			2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3	2026/8/6	2026/9/3						
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴						
	当日天候			雨	曇	晴	晴	晴	曇						
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水						
	気温(℃)			17.1	22.8	27.7	26.2	34.0	28.8						
	水温(℃)			16.1	18.2	25.4	24.1	31.4	32.3						
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5						
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.90	1.07	0.90	1.69	1.28	0.95						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.11	－－	－－	－－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－－	－－	0.000005未満						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.006						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.002						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.003	－－	－－	－－						
###	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	8.0	－－	－－	－－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1	9.9	9.4	8.0	8.1	8.4						
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	57	－－	－－	63						
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	96	－－	－－	108						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－						
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満						
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

泉北ニュータウン公園　（東部第３水源系）

	採水年月			2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3	2026/8/6	2026/9/3						
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴						
	当日天候			雨	曇	晴	晴	晴	曇						
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水						
	気温(℃)			17.8	24.0	27.0	27.3	33.4	29.8						
	水温(℃)			16.8	20.2	25.4	24.8	32.4	31.5						
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4						
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001	－－	－－	－－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.72	0.66	0.49	0.73	0.49	0.40						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.09	－－	－－	－－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－－	－－	0.000005未満						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.07	－－	－－	0.06						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.007	－－	－－	0.007						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.003						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.014	－－	－－	0.016						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.005	－－	－－	0.003						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.005	－－	－－	0.006						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.008	－－	－－	－－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	7.2	－－	－－	－－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	6.6	7.7	5.6	6.3	6.2						
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	55	－－	－－	－－						
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	92	－－	－－	－－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－						
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.5	0.8	0.6	0.4						
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4	7.4						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

池田第３加圧ポンプ場　　（西部第１水源系）

	採水年月			2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2	2026/7/2	2026/8/5	2026/9/2
	前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴
	当日天候			曇	曇	雨	晴	晴	晴
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			13.6	21.0	20.0	26.2	30.6	30.5
	水温(℃)			16.2	19.4	22.9	21.4	29.8	29.4
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3
		単位	基準値						
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.71	0.66	0.48	0.69	0.48	0.40
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.08	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	－－	－－	0.000005未満	－－	－－	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.09	－－	－－	0.10
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.012	－－	－－	0.015
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.004
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.022	－－	－－	0.028
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.006	－－	－－	0.003
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.007	－－	－－	0.009
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.004	－－	－－	－－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	7.1	－－	－－	－－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	6.8	7.8	5.9	6.7	6.7
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	53	－－	－－	－－
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	91	－－	－－	－－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.5	0.9	0.6	0.4
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3	7.4
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

木村加圧ポンプ場　　（西部第２水源系）

	採水年月			2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2	2026/7/2	2026/8/5	2026/9/2						
	前日天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴						
	当日天候			曇	曇	雨	晴	晴	晴						
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水						
	気温(℃)			12.1	22.5	20.5	29.2	31.1	31.8						
	水温(℃)			15.1	18.6	22.9	24.0	29.0	29.1						
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3						
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.73	0.66	0.49	0.69	0.49	0.40						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.09未満	－－	－－	－－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－－	－－	0.000005未満						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.08						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.008	－－	－－	0.011						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.015	－－	－－	0.021						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.005	－－	－－	0.003						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.005	－－	－－	0.007						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.002	－－	－－	－－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	7.3	－－	－－	－－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－						
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	6.6	7.7	5.7	6.5	6.5						
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	55	－－	－－	－－						
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	88	－－	－－	－－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－						
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.5	0.9	0.6	0.5						
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

清音ふるさとふれあい広場

採水年月				2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2	2026/7/2	2026/8/5	2026/9/2
	前日天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴
	当日天候			曇	曇	雨	晴	晴	晴
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			12.5	22.6	20.5	28.2	31.0	34.0
	水温(℃)			15.6	19.3	27.3	24.3	31.5	32.6
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
		単位	基準値						
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.40	2.63	2.88	3.67	4.85	3.91
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.09	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000006	－－	－－	0.000011
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.08	－－	－－	0.10
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.004	－－	－－	0.007
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001	－－	－－	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.015	－－	－－	－－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.052	－－	－－	－－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	7.9	－－	－－	－－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.6	8.4	8.3	8.1	8.7	8.0
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	76	－－	－－	80
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	136	－－	－－	151
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

古地水源地（清音水源系）

	採水年月			2026/4/8	2026/5/7	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/4	2026/9/1						
	前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	当日天候			晴	晴	晴	曇	晴	晴						
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水						
	気温(℃)			13.0	22.1	27.2	25.1	31.4	32.7						
	水温(℃)			16.5	19.6	25.2	25.0	35.4	33.8						
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2						
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満	ーー	ーー	ーー						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満	ーー	ーー	ーー						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.36	2.58	2.90	3.57	4.69	4.04						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.09	ーー	ーー	ーー						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01	ーー	ーー	ーー						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満	ーー	ーー	ーー						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー	ーー						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	ーー						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満	ーー	ーー	ーー						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000007	ーー	ーー	0.000010						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.08	ーー	ーー	0.13						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.002	ーー	ーー	0.003						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.003	ーー	ーー	0.004						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.008	ーー	ーー	0.012						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002	ーー	ーー	0.003						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001	ーー	ーー	0.002						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー	0.005未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー	ーー						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満	ーー	ーー	ーー						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満	ーー	ーー	ーー						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.003	ーー	ーー	ーー						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	8.0	ーー	ーー	ーー						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.6	8.4	8.3	8.2	8.9	8.3						
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	75	ーー	ーー	79						
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	142	ーー	ーー	136						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満	ーー	ーー	ーー						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満	ーー	ーー	ーー						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満	ーー	ーー	ーー						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満	ーー	ーー	ーー						
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

宿風土記の丘県営駐車場

	採水年月			2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3	2026/8/6	2026/9/3
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴
	当日天候			雨	曇	曇	晴	晴	曇
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			15.5	21.8	23.0	25.2	32.0	28.0
	水温(℃)			14.3	18.3	23.2	23.2	29.7	30.1
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5
		単位	基準値						
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.71	0.66	0.49	0.70	0.50	0.40
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.09	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－－	－－	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.07	－－	－－	0.07
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.007	－－	－－	0.007
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.014	－－	－－	0.015
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.004	－－	－－	0.003
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.005	－－	－－	0.005
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005	－－	－－	－－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	7.3	－－	－－	－－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	6.6	7.8	5.6	6.3	6.2
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	55	－－	－－	－－
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	84	－－	－－	－－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.5	0.8	0.6	0.4
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.5	7.7	7.4	7.6	7.5
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

西坂台1879の50　付近ドレン

	採水年月			2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3	2026/8/6	2026/9/3
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴
	当日天候			曇	曇	晴	晴	晴	曇
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			17.3	21.5	24.0	26.3	32.7	29.0
	水温(℃)			16.1	19.4	24.4	24.9	32.3	31.6
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
		単位	基準値						
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.76	0.74	0.60	0.75	0.71	0.62
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.09	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－－	－－	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.06未満	－－	－－	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.003
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.004
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.009	－－	－－	0.011
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.004
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.001	－－	－－	－－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	7.4	－－	－－	－－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	6.5	7.8	5.5	6.9	6.9
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	54	－－	－－	－－
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	91	－－	－－	－－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.3未満
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

黒田デイサービスセンター

採水年月				2026/4/8	2026/5/7	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/4	2026/9/1						
	前日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	当日天候			晴	曇	晴	曇	晴	晴						
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水						
	気温(℃)			11.8	20.0	28.0	25.2	30.8	31.0						
	水温(℃)			14.9	17.5	22.6	23.0	30.5	30.5						
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2						
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ーー	ーー	0.0003未満	ーー	ーー	ーー						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	ーー	ーー	0.00005未満	ーー	ーー	ーー						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001	ーー	ーー	ーー						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.77	0.75	0.64	0.78	0.77	0.67						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ーー	ーー	0.09	ーー	ーー	ーー						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.01未満	ーー	ーー	ーー						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ーー	ーー	0.0002未満	ーー	ーー	ーー						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー	ーー						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	ーー						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.0005未満	ーー	ーー	ーー						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸 (PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 (PFOA)	mg/L	0.00005以下	ー	ー	0.000005未満	ーー	ーー	0.000005未満						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	ーー	ーー	0.06未満	ーー	ーー	0.06未満						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	ーー	ーー	0.001	ーー	ーー	0.001						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.002	ーー	ーー	0.003						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	ーー	ーー	0.005	ーー	ーー	0.006						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	ーー	ーー	0.002	ーー	ーー	0.002						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー	0.005未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー	ーー						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.01未満	ーー	ーー	ーー						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	ーー	ーー	0.03未満	ーー	ーー	ーー						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	ーー	ーー	0.015	ーー	ーー	ーー						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	ーー	ーー	7.4	ーー	ーー	ーー						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	ーー						
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	6.3	7.8	5.5	7.0	7.1						
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	ーー	ーー	54	ーー	ーー	ーー						
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	ーー	ーー	94	ーー	ーー	ーー						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	ーー	ーー	0.02未満	ーー	ーー	ーー						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満	ーー	ーー	ーー						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	ーー	ーー	0.000001未満	ーー	ーー	ーー						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	ーー	ーー	0.0005未満	ーー	ーー	ーー						
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4	0.7	0.3	0.4						
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

中尾1289付近ドレン

	採水年月			2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2	2025/7/2	2026/8/5	2026/9/2
	前日天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴
	当日天候			曇	曇	雨	晴	晴	晴
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			13.6	23.0	20.8	28.0	32.2	33.2
	水温(℃)			16.3	19.8	23.7	22.2	30.1	30.8
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2
		単位	基準値						
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	9	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－－	－－	0.0003未満	－－	－－	－－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－－	－－	0.00005未満	－－	－－	－－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.76	0.84	0.77	1.20	1.35	0.88
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－－	－－	0.09	－－	－－	－－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－－	－－	0.0002未満	－－	－－	－－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	－－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－－	－－	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－－	－－	0.13	－－	－－	0.16
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.003
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.003	－－	－－	0.004
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－－	－－	0.007	－－	－－	0.012
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－－	－－	0.002	－－	－－	0.004
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.005未満	－－	－－	－－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.01未満	－－	－－	－－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－－	－－	0.03未満	－－	－－	－－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－－	－－	0.002	－－	－－	－－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－－	－－	6.5	－－	－－	－－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－－	－－	0.001未満	－－	－－	－－
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	7.6	7.0	6.5	6.2	6.2
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－－	－－	61	－－	－－	63
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－－	－－	99	－－	－－	98
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－－	－－	0.02未満	－－	－－	－－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－－	－－	0.000001未満	－－	－－	－－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－－	－－	0.002未満	－－	－－	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－－	－－	0.0005未満	－－	－－	－－
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満