令和8年度　吉備路クリーンセンター　ばい煙測定結果

		測定炉	ばいじん濃度 (g/m^3N)	硫黄酸化物濃度 (ppm)	窒素酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度 (ppm)	全水銀濃度 ($\mu g/m^3N$)
令和8年度	4月23日	1号炉	0.005未満	0.7未満	74	1.0	0.07
	5月16日	1号炉	0.005未満	0.88	84	6.1	－
	6月24日	2号炉	0.005未満	0.7未満	78	1.4	0.03未満
	7月16日	2号炉	0.005未満	0.7未満	81	1未満	－
	8月19日	1号炉	0.005未満	3.9	51	2.3	0.05
	9月17日	1号炉	0.005未満	0.7未満	59	4.7	－
	10月14日	2号炉	0.005未満	0.7未満	76	1.6	0.05
10月までの測定結果	※最高値		0.005未満	3.9	84	6.1	0.07
	平均値		0.005未満	1.2	72	2.6	0.05
大気汚染防止法基準値			0.15	(2,800)	250	430	50

※　測定結果の未満とは測定における定量下限値未満（不検出）を示す。