

旧維新幼稚園跡地の利活用事業に関する公募型プロポーザル

【質問への回答】

No.	質問事項	本市の回答
1	・全体に関する事項	
	募集要項 8 ページ 提案書に記入する 10 年間の事業スケジュールは、できるだけ可能なスケジュールを立てようと思っておりますが、実際にずれこむことがあっても支障がないでしょうか。	提案書に記載する事業スケジュールは、現時点の 10 年間の計画を記載していただくものです。実際の事業実施の中で事業内容が大幅に変更するものではなく、軽微な変更であれば支障はありません。
2	旧維新幼稚園及び旧維新小学校プール跡地の利活用について、募集要項ではそれぞれ別の公募案件として示されていますが、参加申込書及び提案書の提出にあたり、案件ごとに別々の様式・提案書を作成する必要がありますか。それとも、両案件を一体的な事業として提案する場合は、参加申込書及び提案書を一括して作成・提出しても差支えないでしょうか。	旧維新幼稚園及び旧維新小学校プール跡地の利活用事業について、両案件を一体的な事業として活用する提案であっても、提案書は案件ごとに別々の様式で提出してください。その際、項目によっては、同一の内容になっても構いませんが、それぞれに特化できる項目については特化して記載してください。
3	・建物・設備等の現況に関する事項	
	募集要項 2 ページ ①トイレの幼児用個室が 2 か所あったと思いますが、いただいた図面では、寸法がわからなかったため個室の幅や奥行きを教えてください。	①どちらの個室も横幅 750mm，奥行き 1,050mm です。
	②自動火災報知設備は園舎内にいくつ、どの部屋に設置されているかを教えてください。	②自動火災報知機は全部で 13 個設置しています。 遊戯室 5 個，事務室 2 個，保育室（東）1 個，保育室（西）1 個，更衣室・倉庫 1 個，倉庫（1）1 個，倉庫（2）1 個，トイレ前室 1 個